

RELEVES TAUX DE CHLORE ET TURBIDITE - PRODUCTION COUSTAUSSA

Date	Agent	Chlore libre (mg/L)	Chlore Total (mg/L)	Turbidité avant filtre réservoir (NTU)	Turbidité après filtre réservoir (NTU)	Turbidité sortie réservoir (NTU)	Volume de javel (15%) ajouté (mL)
02/07/2025	S.JULIA	0,31	0,34			1,02	
08/07/2025	S.JULIA	0,35	0,42			1,57	remplacement des 3 filtres
11/07/2025	S.JULIA	0,22	0,26			0,81	
16/07/2025	S.JULIA	0,45	0,48			0,97	
18/07/2025	S.JULIA	0,19	0,22			0,93	
22/07/2025	C. ROSICH	0,15	0,17			1,1	
28/07/2025	C. ROSICH	0,21	0,29			1,22	
31/07/2025	C. ROSICH	0,15	0,17			1,05	
04/08/2025	S.JULIA	0,12	0,15			1,47	
08/08/2025	S.JULIA	0,11	0,13			1,22	
11/08/2025	S.JULIA	0,17	18			1,51	